

N-ERGIE Service GmbH • 90338 Nürnberg

Hausanschrift: Sandreuthstraße 39 • 90441 Nürnberg  
Telefon: 0911 802-65450 • Telefax 0911 802-65453

Zweckverband zur Wasserversorgung  
der Juragruppe  
Herr Hümmer

Franz Meißner  
**Umwelt**  
NSG-UW

Zum Dianafelsen  
91257 Pegnitz

Telefon: 0911 802-65450  
Mobil: 0160 90126988  
Telefax: 0911 802-65453  
E-Mail: [franz.meissner@n-ergie-service.de](mailto:franz.meissner@n-ergie-service.de)  
Internet: [www.n-ergie.de](http://www.n-ergie.de)

Nürnberg, 29. Januar 2018

## Untersuchungsreihe

Sehr geehrter Herr Hümmer,

Bezug nehmend auf Ihre Anfrage vom 29.01.2018 können wir Ihnen bestätigen, dass in einer im Laufe des Januars 2018 durchgeführten Untersuchungsreihe zur hygienischen Kontrolle des Rohwassers Quelle Leups (vor UV) dieses in allen Fällen nicht den hygienischen Vorgaben der gültigen Trinkwasserverordnung entsprach.

Freundliche Grüße

**N-ERGIE Service GmbH**

i. V.



Franz Meißner

Anlage: Untersuchungsergebnisse

i. A.



Angelika Grethe

Rohwasser

Prüfberichts-Nr.	Datum		Entnahmeort	KBE 22°C		KBE 36°C		E.coli		Coliforme Bakterien		Enterokokken	
	Probenahme			KBE/ml	KBE/ml	KBE/ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	KBE/100 ml	
140000389458	04.01.2018		Quellen Leups, vor UV	19	4	0	0	0	3	1			
140000389591	09.01.2018		Quellen Leups, vor UV	32	0	0	0	0	1	0			
140000389691	11.01.2018		Quellen Leups, vor UV	22	5	0	0	0	3	0			
140000390053	16.01.2018		Quellen Leups, vor UV	17	9	0	0	0	1	0			
140000390253	18.01.2018		Quellen Leups, vor UV	18	2	0	0	0	2	0			
140000390462	22.01.2018		Quellen Leups, vor UV	3	0	0	0	0	1	0			